

Опросный лист на шкаф управления

1	Название компании					
2	Почтовый адрес					
3	Контактное лицо					
4	Должность					
5	Телефон					
6	Факс					
7	Адрес электронной почты					
8	Название объекта					
9	Тип нагрузки	☐ Насос ☐ Вентилятор ☐ Мешалка ☐ Центрифуга ☐ Конвейер ☐ Другое:				
10	Автоматический ввод резерва (двигателя)	☐ Да ☐ Нет				
11	Напряжение питающей сети, В	380 В				
12	Кол-во электродвигателей подключаемых к станции, шт.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
13	Мощность каждого электродвигателя, кВт					
14	Класс изоляции обмотки двигателя*	A	B	F	H	
15	Ток полной нагрузки каждого электродвигателя, А					
16	Количество одновременно работающих электродвигателей, шт.					
17	Алгоритм работы электродвигателей (подробное описание)					
18	Управление двигателем	☐ Прямой пуск ☐ Частотное регулирование				

		☐ Плавный пуск
19	Требуемый диапазон регулирования частоты, Гц	
20	Требуемые защиты электродвигателя	☐ Перегрузка ☐ Недогрузка ☐ Перекос (потеря) фазы ☐ Порядок чередования фаз ☐ Подключение РТС ☐ Контроль напряжения ☐ Потеря нейтрали ☐ Контроль частоты
21	Длина кабеля между станцией управления и каждым электродвигателем, м	
22	Тип кабеля	☐ Экранированный ☐ Неэкранированный
23	Управление	☐ Ручное ☐ Автоматическое ☐ Ручное и автоматическое ☐ Другое:
24	Поддерживаемый параметр	☐ Давление ☐ Уровень ☐ Расход ☐ Температура ☐ Другое
25	Датчик обратной связи	☐ Требуется Тип сигнала: ☐ аналоговый ☐ цифровой ☐ Не требуется
26	Ручное управление (в случае применения с преобразователем частоты)	☐ От потенциометра ☐ Кнопками больше/меньше ☐ Другое:
27	Автоматическое управление:	☐ От датчика обратной связи ☐ Другое:
28	Органы управления	☐ На дверце шкафа станции ☐ На выносном пульте управления ☐ На дверце шкафа и на ВПУ ☐ Другое:
29	Требуемая степень защиты корпуса	☐ IP00 ☐ IP20/IP21 ☐ IP54/IP55 ☐ Другое:
30	Ограничение по габаритам	Нет

31	Исполнение	☐ навесное ☐ напольное
32	Наличие в воздухе агрессивных веществ	☐ Да ☐ Нет
33	Температура окружающей среды	
34	Дополнительное оборудование по желанию заказчика	
35	Дополнение / Примечание	

* Для нормальной работы электродвигателя с частотным преобразователем рекомендуется класс изоляции обмоток двигателя не ниже F (выдерживает нагрев до 105°C)

Все поля являются обязательными для заполнения.
Заполните данную форму и отправьте в ООО «АПС»

Тел/факс: +7 (843)-200-96-48

E-mail: info@autodrivesystems.ru